

**CONSERLAB SARDEGNA Srl**

Controlli e servizi ambientali - Laboratorio di analisi

Via Vesalio n° 13 - 09129 CAGLIARI

Tel./Fax. 070.513015

CF./P.IVA 03511050928

info@conserlab.it Sito Web www.conserlab.it

Mod
Rev del 01/01/13**RAPPORTO DI PROVA N° 850**

SPETT.

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE

Loc. Cirras

09096 SANTA GIUSTA (OR)

Data emissione 27/07/2020

Tipo campione acqua reflua
Data ricevimento campione 22/07/2020
Descrizione campione USCITA IMPIANTO -CAMPIONE MEDIO PRELEVATO DAL 21/07/2020 (inizio camp. Ore 12,00) AL 22/07/2020 (fine camp. Ore 11,00)
Luogo del prelievo Depuratore Consortile Oristano - Loc. Cirras Via Carloforte - Santa Giusta **Data prelievo** 22/07/2020 **Ora** 11,20
Campionatore Tecnici CONSERLAB SARDEGNA Srl
Confezione campione confezione plastica
Condizione del campione/Sigilli campione ok
Conservazione campione in frigo alla T°C
Restituzione campione No: smaltimento campione

Protocollo Campione 850/1 del 22/07/20**Etichetta/Lotto** Uscita Impianto Determ.Dirig. Prov. Oristano n° 1177 del 05/06/2014

Prova Metodo	Risultato	U.M	LQ	Limiti	Rif.	Inizio-Fine Prova
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,43	unità di pH	1	[5,5 - 9,5]	152_06	22/07/20 - 22/07/20
SOLIDI SOSPESI TOTALI APAT CNR IRSA 2090B Man 29 2003	6	mg/L	1	≤ 35	152_06	22/07/20 - 23/07/20
BOD5 APHA 5210/D	10,4	mg/L O2		≤ 25	152_06	22/07/20 - 27/07/20
Richiesta chimica di ossigeno (COD) APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	25	mg/ L	10	≤ 125	152_06	22/07/20 - 22/07/20

Note legislative

(152_06) = D. LGS 152 del 3/04/2006 - Parte III - Allegato 5- Tabella 1

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati. E' fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti.

U.M. = Unità di misura

LQ = Limite di rilevabilità per le prove microbiologiche, Limite di quantificazione per tutte le altre.

Il chimico